

東海大學教職員宿舍屋內電源線路配置原則(110.11)

- 一、電表換新(建議)(電子式數字型，規格為 110/220V，單相三線 20(80)A，需經檢驗合格，度數從 0 開始，換錶前請營繕組抄舊表度數後再處理)(非台電管理，可由住戶更換)
- 二、電表表後幹線換新(14 平方*3c，建議廠牌：太平洋或一級廠)
- 三、開關箱如不符更新迴路使用，請自行更換換箱體。
- 四、NFB 無熔絲開關應全部更新。(建議廠牌：士林)
- 五、廚房及浴廁應分開使用漏電斷路器，確保用電安全。(建議廠牌：士林)。
- 六、冷氣專用迴路幹線應含設備接地。
- 七、線路更換：插座及燈具幹線為 2 平方*2，廚房專用插座 5.5 平方，以上應含設備接地。(建議廠牌：太平洋或一級廠)
- 八、插座迴路配置建議(除客廳及廚房應使用專用迴路，再依臥房間數、房子坪數及用電習慣，請至少再建置 1 個以上專用迴路)。
- 九、開關插座換新。(建議廠牌：國際牌系列)

諮詢單位及承辦人：營繕組 蔡芳奇先生 (分機 25408)